

В приложения документ е заличена информация на основание ЗЗМД и Регламент ЕС2016/679

ПРОТОКОЛ № 2

На 05.02.2019 година в 10:00 часа в „Софийска вода“ АД, на основание заповед Сна08-1/04.01.2019г. Комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. Заместник директор „Пречистване и управление на води“

и

ЧЛЕНОВЕ:

2. рши мениджър „Пречистване и обеззаразяване на питейни води“;
 3. исьонсулт;
 4. Мениджър „Регулаторно счетоводство“;
 5. Старши специалист „Снабдяване“

и резервни членове:

6. Технолог „ПСПВ“;
 7. ър „Хлораторни станции“;
 8. иджър „Управление и контрол на договори“;
 9. лектор „Експлоатация и поддръжка“;
 10. тарши бизнес анализатор;
 11. тарши мениджър „Правен Отдел“;
 12. ънсулт;
 13. консулт;
 14. нсулт;
 15. тарши специалист „Снабдяване“;
 16. и специалист „Снабдяване“;
 17. Мениджър „Снабдяване“;
 18. и специалист „Снабдяване“;
 19. Старши специалист „Снабдяване“;
 20. ециалист „Снабдяване“;
 21. тор „Снабдяване“;
 22. Старши специалист „Снабдяване“;
 23. специалист „Снабдяване“;

се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер **ТТ001795** и предмет **„Доставка на коагулант алуминиев хлорид хидроксид сулфат с характеристики в съответствие със стандарт БДС EN 17034 Химикали, използвани за пречистване на вода, предназначена за консумация от човека“**, открита с Решение ДР-717/26.11.2018г. на Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП на 28.11.2018г. под номер 00435-2018-

КОМИСИЯ

Заличена информация на основание ЗЗМД и Регламент ЕС2016/679

0088, да отвори и разгледа представените допълнителни документи, изискани в протокол №1 с констатираните несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и да провери съответствието на документите от техническите предложения.

Съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП, на 23.01.2019г. комисията изпрати протокол №1 на участниците в процедурата в деня на публикуването му в електронната преписка на процедурата в Профила на купувача на сайта на Възложителя - www.sofiyskavoda.bg.

След изтичане на законния срок за представяне на допълнителни документи, посочени в протокол №1 за отстраняване на несъответствията по документите съгласно чл.39, ал.2 от ППЗОП, доказващи съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, на закрито заседание на 05.02.2019г. в 10:00 часа Комисията извърши преглед на документите и направи следните констатации:

1. „СОЛВО“ ООД - Участникът е представил в законния срок документи, с които отстранява констатираните несъответствия в Протокол №1, с което Комисията счита, че документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП отговарят на изискванията на възложителя и на ЗОП.

2. „КОНТИНВЕСТ“ ООД - Участникът е представил в законния срок документи, с които отстранява констатираните несъответствия в Протокол №1, с което Комисията счита, че документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП отговарят на изискванията на възложителя и на ЗОП.

3. Обединение „Брентаг – Ей Си Ейч“ - Участникът е представил в законния срок документи, с които отстранява констатираните несъответствия в Протокол №1, с което Комисията счита, че документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП отговарят на изискванията на възложителя и на ЗОП.

На поредица закрити заседания Комисията разгледа техническите предложения на участниците, за които е установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор и установи следното:

1. „СОЛВО“ ООД - Участникът е представил изисканите в чл. 18.5 от Инструкциите към участниците документи и същите са в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.

2. „КОНТИНВЕСТ“ ООД - Участникът е представил изисканите в чл. 18.5 от Инструкциите към участниците документи и същите са в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.

3. Обединение „Брентаг – Ей Си Ейч“ - След прегледа на документите представени от участника, Комисията установи следното:

3.1. Съгласно изискване в т.18.5.8. от инструкциите към участниците от документацията: **„Участникът трябва да представи информация с резултати под формата на подробни таблици с графики (трендове) от промишлено третиране на вода, предназначена за питейни нужди, с предлагания от него продукт. Необходимо е резултатите да обхващат различни периоди от време, както и различни качествени характеристики на третираната вода. Резултатите трябва да съдържат минимум следната информация: данни за периоди от време (продължителност на всеки времеви период , не по-малка от 60 дни), през които е ползван продукта, разход на продукта за всеки от**

КОМИСИЯ

Заличена информация на основание ЗЗЛД и Регламент ЕС2016/679

съответните периоди от време, усреднени ежедневни стойности на: количеството на обработваната вода в m³/s за всеки от съответните периоди от време, температурата, рН и мътността на обработваната и обработената вода в FNU и съдържанието на разтворения алуминий в обработваната (преди влагане на продукта) и обработената вода в mg/l за всеки ден от съответните периоди от време. Предоставената информация с резултати трябва да се отнася за диапазони на мътността: №1 – макс. до 2 FNU с непрекъсваем времеви период не по-къс от 90 дни, № 2 от 2,1 до 4,0 FNU и за още минимум 1 от посочените в таблица „Мътност/доза“ мътностни диапазони, като от нея трябва да може да се установи коректността и достоверността на посочените в таблицата от следващата точка оптимални промишлени дози (ОПД). Участникът трябва да посочи наименование и данни за контакт на лицето (организацията) и мястото, където е прилагано промишленото третиране на вода, предназначена за питейни нужди, за което са предоставени резултатите“. Комисията установи, че посочените резултати от промишлено третиране на вода с предлагания продукт за най-важният „мътностен диапазон“ (от 0 до 2 FNU) не отговарят на поставените в т.18.5.8 изисквания. Участникът е представил една обобщена таблица с усреднени частични резултати на част от изискващите се показатели за периоди „лято – зима“ на различни станции. Представена е графика с тренда на 2 показателя „мътност преди филтрация“ и „мътност след филтрация“ озаглавена „Отношение доза-мътност, при много ниски мътности на суровата вода с период на проследяване 90 дни“, като от нея се вижда, че началната мътност (преди филтрация) е 2,75FNU (това е мътност извън интервала 0-2FNU) и обработена с доза около 3µl/l се снижава до 2FNU, като при тази доза мътността на филтруваната вода е около 0,9FNU. Тази графика не дава никаква представа за поведението на предлагания продукт при промишлено обработена вода с него. От така представените некореспондиращи и необвързани резултати за първи мътностен диапазон не може да се направят никакви взаимовръзки за поведението на продукта в обработваната с него вода. За втория „мътностен диапазон“ (от 2.1 до 4 FNU) Комисията установи, че посочените данни от участника са избирателно подбрани, а също така няма данни и за температурата на обработваната (обработената) вода, каквото е изискването в т.18.5.8.

С оглед на описаното и съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията не следва да отваря плик „Предлагани ценови параметри“ на участника. Комисията ще предложи на Възложителя, Участникът да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл.107, т.2, б. „а“ от ЗОП.

Комисията взе решение да извърши оценка по **Етап 1: Показател Техническа оценка - измерител на качество, включително технически параметри и функционални характеристики** на допуснатите участници в процедурата, чиито документи за личното състояние и критериите за подбор и техническо предложение отговарят на инструкциите към участниците и същите са в съответствие с изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП.

Анализите на мострите към офертите на „СОЛВО“ ООД и „КОНТИНВЕСТ“ ООД ще бъдат извършени в Лабораторно изпитателен комплекс (ЛИК) на Софийска вода АД, сектор „Питейни води“ със седалище ПСПВ Бистрица на **07.03.2019г. от 11:00 часа.**

Работата на Комисията завърши на*27.02.2019г.*..... с подписване на настоящия протокол.

КОМИСИЯ

Заличена информация на основание ЗЗЛД и Регламент ЕС2016/679