



РЕШЕНИЕ

С.Н.-101, 14.05.2019г.

**ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

Днес, *14.05.2019г.* на основание чл.108, т.1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) във връзка с чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП, протокол №1, протокол №2, протокол №3 и протокол №4, и доклада от работата на Комисията по чл. 103 ал. 1, от ЗОП и правилата, определени в ППЗОП, във връзка с проведена открита процедура по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка, с номер **ТТ001795** и предмет **„Доставка на коагулант алуминиев хлорид хидроксид сулфат с характеристики в съответствие със стандарт БДС EN 17034 Химикали, използвани за пречистване на вода, предназначена за консумация от човека“**, открита с Решение ДР-717/26.11.2018г. на Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП на 28.11.2018г. под номер 00435-2018-0088, с прогнозна стойност 1 215 500.00 лева, без ДДС (от които 500 500.00 лв. се отнасят за опциите за продължаване срока на договора), в качеството ми на Изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД, ЕИК 130175000 обявявам следното:

РЕШЕНИЕ:

I. С оглед констатациите на комисията отстранявам от процедурата:

1. Участника **Обединение „Брентаг – Ей Си Ейч“**, на основание **чл. 107, т.2, б. „а“** от ЗОП, като мотивите за това са следните:

Във връзка със заявени данни и на основание чл.104, ал.5 от ЗОП и във връзка с чл.67, ал.5 от ЗОП, Комисията е изискала от Участника да представи доказателства, отразени в Протокол №1, в срок от 5 работни дни, считано от получаване на Протокола. Участникът е представил в законовия срок допълнителните документи, изискани в Протокол №1. След прегледа им Комисията е установила, че посочените резултати от промишлено третиране на вода с предлагания продукт за най-важният „мътностен диапазон“ (от 0 до 2 FNU) не отговарят на поставените в т.18.5.8 изисквания от инструкциите към участниците от документацията. Участникът е представил една обобщена таблица с усреднени частични резултати на част от изискваните се показатели за периоди „лято – зима“ на различни станции. Представена е графика с тренда на 2 показателя „мътност преди филтрация“ и „мътност след филтрация“ озаглавена „Отношение доза-мътност, при много ниски мътности на суровата вода с период на проследяване 90 дни“, като от нея се вижда, че началната мътност (преди филтрация) е 2,75FNU (това е мътност извън интервала 0-2FNU) и обработена с доза около 3ml/l се снижава до 2FNU, като при тази доза мътността на филтруваната вода е около 0,9FNU. Тази графика не дава никаква представа за поведението на предлагания продукт при промишлено обработена вода с него. От така представените некореспондиращи и необвързани резултати за първи мътностен диапазон не може да се направят никакви взаимовръзки за поведението на продукта в обработваната с него вода. За втория „мътностен диапазон“ (от 2.1 до 4 FNU) Комисията установи, че посочените данни от участника са избирателно подбрани, а също така няма данни и за температурата на обработваната (обработената) вода, каквото е изискването в т.18.5.8. от инструкциите към участниците от документацията. С оглед на описаното и съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията не е отворила плик „Предлагани ценови параметри“ на участника.



2. Участника „СОЛВО“ ООД, на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП, като мотивите за това са следните:

След проведена лабораторна проверка чрез джар тест и предвид получените резултати от проверката при анализа на мострите от оферирания продукт с джар теста е установено, че офериранията ОЛД от участника не постига изискванията, посочени в т.32.1.2.2.2 - „Остатъчният алуминий в третираната вода да бъде **същият или по-нисък от първоначално определения**, но не повече от 0,120mg/l“ от инструкциите към участниците от документацията за участие, поради което в съответната клетка от колона „Проверка на ОЛД чрез лабораторен джар тест“, отнасяща се за съответната определена мътност на водата преди проверката, следва да се посочи „НЕ“. Предвид получените резултати отразени в протокол №3 и съгласно описаното Комисията не е отворила ценовото предложение на участника, тъй като същият не постига изискванията заложиени в документацията.

II. Класирам участниците, чиито предложения отговарят на обявените от Възложителя изисквания, на ЗОП и ППЗОП по следния начин:

1. „**КОНТИНВЕСТ**“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1111, ж.к. Гео Милев, ул. Хубавка №6, представявано от Веско Стефанов Цветков - Управител.

III. На основание чл.112, ал.6 от ЗОП, договорът да се сключи в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнителя или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнителя.

IV. При сключването на писмения договор за обществената поръчка, участникът избран за изпълнител да спазва изискванията определени в чл.112, ал.1 от ЗОП.

V. „**КОНТИНВЕСТ**“ ООД, да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на **21 450.00 лв.**, която се равнява на 3% от прогнозната стойност на договора, без стойността на опциите.

VI. На посочения линк към електронната преписка в Профила на купувача: <https://procurement.sofivskavoda.bg/documents.aspx?zop=1549>, да се публикуват протоколите и доклада от работата на комисията.

VII. Настоящото решение може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП от датата на получаване съобразно чл.43, ал.2 от ЗОП.

Настоящото решение да бъде изпратено до участниците в процедурата, в срок от 3 дни от издаването му.

Заличена информация на основание ЗЗЛД и Регламент ЕС2016/679
Изпълнителен директор:

Шел Деберг