

**ОТДЕЛ "СНАБДЯВАНЕ"**

СВ-3667/03.10.2016 г.

УТОЧНЕНИЕ 1

До:	Всички фирми изтеглили пълния електронен комплект документация за участие и приложенията към нея по процедура ТТ001547	Дата:	03.10.2016 г.
От:	Иван Къчев		
Тел:	02/ 81 22 455	Факс:	02/ 81 22 588/589

Уточнение по процедура с номер **ТТ001547** и предмет **„Възстановяване на носимоспособността и устойчивостта на конструкцията, ремонт покрив и антисеизмично осигуряване на филтърен корпус II етап на ПСПВ „Панчарево““**

Във връзка с възникнали въпроси на фирми, изтеглили пълния електронен комплект документация за участие в процедурата, прилагаме следното уточнение:

Въпрос 1:

В КС – част Строително конструктивна, поз. 7,21 – „Полагане на ленти с шир. 50 мм от карбонови нишки по колони 15/45 см по ос А-3 пласта с обща дебелина минимум 0,36 мм“ с посочени количества 324,00 при ед.м „м“.

Моля да бъде разяснено:

1. Какво се има в предвид под „ленти с шир. 50 мм“ до колкото в проекта не е посочена подобна технология на полагане?
2. Към кой елемент от колоните се отнася мерната единица „м“ – обща дължина (височина) на колоните при посоченото сечение. В случай, че става въпрос за площ, мерната единица би следвало да бъде „m2“?

Отговор на въпрос 1:

Проектът предвижда полагане на Тъкан от Карбонови нишки с ширина 50мм по колони 15/45см по ос А - подробно посочени в част Конструктивна лист: W262-РП-СК-206-00, детайл „Н“, детайл „К“ и съответните разрези.

Карбоновите нишки се полагат по горесцитираните детайли по периметъра на част от колоните със сечение 15/45см по ос А и с ширина 50мм, а не по цялата площ на колоната. Мерната единица е м'.

С уважение,

Иван Къчев
Старши специалист "Снабдяване"

Отдел "Снабдяване"

тел.: 81 22 455

факс: 81 22 588/9

