РШ 2 (ул."Братия")
ПЛАН (РАЗРЕЗ А-А)
М 1:25



СХЕМА НА ШАХТАТА

Координати (ос шахта)
РШ 2 - полигонова точка 4

X	55214.05926
Y	44400.98626



РАЗРЕЗ Б-Б М 1:25
РШ 2



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Бетонът за стени и дъно е С 20/25 с водоплътност W=0,8 по БДС EN 206-1
2.Бетонът за бермите е С 12/15 с водоплътност W=0,4 по БДС EN 206-1
3.Подложният бетон е С 8/10 по БДС EN 206-1
4.Чугунен капак DN600 с клас на натоварване D400 съгласно БДС EN 124:2003
5.Стоманобетоновите пръстени DN1000 съгласно БДС EN 1917:2003+AC:2007
6.Капак за ревизионна шахта (КРШ) DN1000 съгласно БДС EN 1917:2003+AC:2007
7.Дъното да се излива наведнъж, без прекъсване. Стените също.
8.Капакът за ревизионна шахта да се замонолити с цим. разтвор 1:1
9.Канализационните тръби са от PP по БДС EN 13476-3+A1:2009, с клас на якост SN=8kN/m2
10. В изкопите полипропиленовите тръби да се полагат върху 15см подложка, а обратната засипка да се изпълни до 30см над теме полипропиленова тръба. Подложният пласт, зоната около тръбите и засипката да се изпълнят с дребнозърнест скален материал(трошен пясък) фракция 0-4мм съгласно съгласно БДС EN 13043.

- ИЗОЛАЦИИ

11.Стените отвън се обмазват с изолац. паста

- ЗАМАЗКИ

12.Дъното се измазва с гланцирана циментова замазка замазка 2см в два пласта: 1,5 см - 1:2 и 0,5 см - 1:1
13.Стените се измазва с гладка циментова замазка замазка 2см в два пласта: 1,5 см - 1:2 и 0,5 см - 1:1

WISE
Water Industry Support and Education
София 1715
ж.к. Младост 4
Бизнес Парк София
сграда 2А
тел: (+359 2) 812 24 53
факс: (+359 2) 812 24 52
www.wise.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ		Столична община чрез концесионер "Софийска вода" АД	Софийска вода
ОБЕКТ		Подмяна на съществуващ канал по ул."Братия", в участъка от бул."Рожен" до ул."Далия", кв."Илиянци", р-н Надежда, СО	част: КАНАЛИЗАЦИЯ фаза: РП дата: 06.2016 г. М: 1:25
ЧЕРТЕЖ		Детайл на новопроектирана РШ 2 - план и разрез	лист: 5/11
ПРОЕКТАНТИ			
Р-Л ОТДЕЛ	инж. А. ГАРАГУШКОВА		
В. ПРОЕКТАНТ	инж. И. ВАНКОВ		
ПРОЕКТАНТ	инж. Е. ВЕСЕЛИНОВА		
ПРОЕКТАНТ			
ВЪЗЛОЖИТЕЛ	инж. ИРЕНА ЯНКОВА		