



**До  
Младен Маринов-  
Управител на  
„Булпласт 2013“Е ООД**

**Тел : 02/ 953 1620**

**Факс: 02/851 4377**

**e-mail:**

**bulplast\_p@abv.bg**

**Относно:** Разяснения и Допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата от участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет **Доставка на метални и неметални капаци и гривни за канализационни ревизионни шахти на улични канали” ТТ001591** на основание на чл. 104, ал. 5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП.


**Уважаеми г-да,**

Във връзка с участието Ви в за обособена позиция 1и 2 по горепосочената процедура:

- Разяснение1: Съгласно т.4.6 от Раздел А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: „Капаците следва, така да са произведени, че да позволяват безпроблемното им отваряне с кирка. Изискванията на възложителя са: отгоре на капака да има най-малко 2 противоположни правоъгълни отвора с размери подходящи за отваряне със широката част на кирка, която е с ширина около 6см и дебелина около 1 см. Челото на капака и гривната да са скосени на около 70 градуса, като долния диаметър на капака да е по-малък, за осигуряване на плавно отваряне и недопускане на заклиняване при отваряне.“ От представената от Вас снимка и схема на капаците, с които участвате не става ясно, какви са размерите на експлоатационните отвори, за което Ви молим да ни ги предоставите в сантиметри (дължина и ширина) и да ни ги посочите на снимката и на схемата, както и да укажете на колко градуса е скосяването.

Молим да ни предоставите исканите по-горе документи и/или информация в срок до 16:30 ч на 25.04.2017 г. по факс, е-мейл и/или на адрес „Софийска вода“ АД, гр. София, Бизнес парк София, Сграда 2А. Разясненията не могат да водят до промени в техническото предложение на участниците.

С уважение,

  
**Камелия Георгиева**  
**Старши специалист**  
**отдел "Снабдяване"**  
**"Софийска вода" АД**  
**тел.: (02) 81 22 457**  
**факс: (02) 81 22 588/9**