



ЗАБЕЛЕЖКА

Закоричащите кабели за осветителната инсталация в помещението Кална галерия от Т0 до разклонителните кутии
по върхот $NYU3Mmm^2$, а от разклонителните кутии до осветителните тела $NYU3M,5mm^2$.

ЛЕГЕНДА

- ТАБЕЛО ОСВЕТЕЛЕНИЕ, IP-33
- ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТЕЛИТЕЛНО ТЯЛО 2x48 W, IP-65
- ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТЕЛИТЕЛНО ТЯЛО 2x48 W, IP-65
С ВЪРГАДЕНА ИСО БАТЕРИЯ
- ЛУМИНИСЦЕНТНО ОСВЕТЕЛИТЕЛНО ТЯЛО 1x38 W, IP-65
НА ТЪМНОКЕНО НАТРЕЖЕНИЕ 30V
- ЕВАКУАЦИОННО ОСВЕТЕЛИТЕЛНО ТЯЛО 1x11 W, IP-67
С ВЪРГАДЕНА ИСО БАТЕРИЯ

ТИА ИНЖЕНЕРИНГ - ООД
ТОВАРИСЧЕСКО ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
гр.София 1005, ул. "В. Левски" № 10
(+359) 02488 12 26

ОБЕКТ: Възстановяване на носимоспособността и устойчивостта на конструкцията, ремонт покрив и антисеизмично осигуряване на филтърния корпус втори етап на Пречиствателна станция за питейна вода "Панчарево" - град София

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „СТОЛИЧНА ОБЩИНА“ ЧРЕЗ КОНЦЕСИОНЕР „СОФИЙСКА ВОДА“ АД

ЧЕРТЕЖ: ОСВЕТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ СУТЕРЕН

ПРОЕКТАНТИ:	инж. Радмила Крайчева	инж.	ЕЛ
СЪГЛАСОВАЛИ:	арх. Мария Ценова инж. Ангел Янколов	арх.	1:100
Одобрено и валидирано:	инж. Мария Димитрова инж. Ангел Янколов	инж.	РП
Проверено и валидирано:	инж. Ангел Янколов	инж.	11.2015г.
Удостоверено:	инж. Андрей Андреев	инж.	2012