



РАБОТЕН ЧЕРТЕЖ

Обект: "Рехабилитация на участък с дължина 200 м от довеждащ водопровод Ф900 СТ 1953 г. за р-р "Лозенец", чрез облицовка с втвърдяване на място (СІРР) - западно платно на бул. "Симеоновско шосе", при моста на р. "Драгалевска", СО, район "Лозенец"

Чертеж: "Съществуваща водопроводна шахта - подмяна на входните пръстени; монтаж на нов изпускател"
Номер: 2



Разрез А - А



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Изкопите да се укрепват, чрез плътна четиристранно вертикално укрепване по цялата височина.
2. Всички фасонни части и тръби от стомана, предвидени за монтаж при изпълнение на рехабилитацията, да са изолирани външно и вътрешно с антикорозионно покритие, подходящо за контакт с питейна вода.
3. Металната стъпала в шахтата се изработва по отделен детайл. Преди изработката да се вземат точни размери от място.
4. Точното местоположение за монтаж на новия изпускател ще се укаже на място, при стартиране на СМР.
5. Фугите между новомонтираните готови бет. елементи да се замонолитват с циментов р-р 1:1.
6. Да се предвиди хидроизолация за покривната плоча на шахтата.

ИЗГОТВИЛ: ИНЖ. ЯСЕН БАТАЛОВ

СЪГЛАСУВАЛИ:

Мин. Асенов
Ясен Батов