

ОТДЕЛ "СНАБДЯВАНЕ"

РАЗЯСНЕНИЕ 6

До:	Всички фирми изтеглили документация за участие и приложенията към нея по процедура ТТ001699	Дата:	18.01.2018 г.
От:	Иван Къчев		
Тел:	02/ 81 22 455	Факс:	02/ 81 22 588/589

Разяснение по процедура с номер **ТТ001699** и предмет **„Доставка на електроматериали, резервни части и консумативи“ Обособена позиция 1 – Доставка на резервни части Schneider и Обособена позиция 2 – Доставка на автоматични прекъсвачи** във връзка с възникнали въпроси на фирми, получили покана за участие в процедурата, прилагаме следното разяснение:

Въпрос 1 ОП 1:

Поз. 5 –ХВ4BD54 – трипозиционен ключ с авт. Връщане – Вероятно уточнен катоХВ4BD54 – трипозиционен ключ без автоматично връщане/ - След консултация със специалисти от Шнайдер Електрик България правилната референция е ХВ4BD33.

Отговор на въпрос 1:

Участника трябва да оферира за Поз. 5 ХВ4BD33 или ХВ4BD54 или друг еквивалент.

Въпрос 2 ОП 1:

По поз. 39 и поз. 40 уточненията бяха съответно: поз. 39 – ХУМ –J023539, поз. 40 – ХУМ – J03353, но след консултация със специалисти от Шнейдер Електрик България е правилните референции трябва съответно да са: поз. 39 – ХУМ0ANSAL2+ХУЗА50, поз. 40 ХУМ0ANSAL2+ХУЗА50

Отговор на въпрос 2:

Участника трябва да оферира за По поз.39 ХУМ0ANSAL2+ХУЗА50 или ХУМ –J023539 или друг еквивалент. По поз.40 ХУМ0ANSAL2+ХУЗА50 или ХУМ – J03353 или друг еквивалент

Въпрос 3 ОП 1:

По поз. 108 уточнението беше LC1D09BD 220V AC. В случай има конфликт защото референцията е за 24V DC, а вие сте дали 220V. Уточнените напрежението.

Отговор на въпрос 3:

По поз.108 напрежението е 24V DC

Въпрос 4 ОП 1:

Поз. 141 – Уточнението беше А9L155813Р, но той не се произвежда и от Шнейдер Електрик България препоръчват А9L40401. Съгласни ли сте?

Отговор на въпрос 4:

Участника трябва да оферира По поз.141 е А9L40401 или А9L155813Р или друг еквивалент.

Въпрос 5 ОП 1:

Поз. 142 – Уточнението беше А9L15585, но той не се произвежда и от Шнейдер Електрик България препоръчват А9L40421. Съгласни ли сте?

Отговор на въпрос 5:

Участника трябва да оферира по поз.142 - A9L40421 или A9L15585 или друг еквивалент.

Въпрос 6 ОП 1:

Поз. 145 - Уточнението беше A9L15581 ЗР, но той не се произвежда и от Шнейдер Електрик България препоръчват A9L65301. Съгласни ли сте?

Отговор на въпрос 6:

Участника трябва да оферира по поз.145 - A9L65301 или A9L15581 или друг еквивалент.

Въпрос 7 ОП 1:

Поз. 146 - Уточнението беше A9L15585, но той не се произвежда и от Шнейдер Електрик България препоръчват A9L65401. Съгласни ли сте?

Отговор на въпрос 7:

Участника трябва да оферира по поз.146 - A9L65401 или A9L15585 или друг еквивалент.

Въпрос 8 ОП 1:

Поз. 147 - Уточнението беше 16629, но той не се произвежда и от Шнейдер Електрик България препоръчват 16329. Съгласни ли сте?

Отговор на въпрос 8:

Участника трябва да оферира по поз.147 - 16329 или 16629 или друг еквивалент .

Въпрос 9 ОП 1:

Поз. 148 - уточнението беше 16632, но новата референция е A9L16632.

Отговор на въпрос 9:

Участника трябва да оферира по поз.148 -A9L16632 или 16632 или друг еквивалент

Въпрос 10 ОП 1:

Поз. 150 - Уточнението беше 16634, но новата референция е A9L16634

Отговор на въпрос 10:

Участника трябва да оферира по поз.150 -A9L16634 или 16634 или друг еквивалент.

Въпрос 11 ОП 1:

За Поз.151 и поз. 152 най близко е A9L16339. Съгласни ли сте?

Отговор на въпрос 11:

Участника трябва да оферира по поз.151 и поз.152 - A9L16339 или друг еквивалент .

Въпрос 12 ОП 2:

Поз. 2 до поз. 13 - Ще дадем цена за прекъсвачи IC60N и вие ще ги закупвате на тези цени, но IC60N и IC60L са с по високи цени. На какви цени смятате да ги закупвате?

Отговор на въпрос 12:

Ако участника оферира цена само за прекъсвач IC60N ще бъде отстранен. Участника трябва да даде цена за един брой прекъсвач независимо от вида му дали е IC60N или IC60H или IC60L. При поръчка възложителя ще посочи вида на прекъсвача, който е необходим IC60N или IC60H или IC60L.

С уважение,



Иван Къчев
Старши специалист "Снабдяване"
Отдел "Снабдяване"

тел.: 81 22 455

факс: 81 22 588/9

