

**ОТДЕЛ "СНАБДЯВАНЕ"**

Процедура за възлагане на  
 Дата: 21.6.2018 г.  
 До: обществена поръчка чрез събиране  
 Фирма: на оферти с обява с номер 46122-  
 2438 публикация в АОП 9076790 и  
 предмет „Подмяна на електро  
 инсталации на обекти на Софийска  
 вода АД“  
 От: Общо  
 Факс: С. Поборников страници:2  
 Телефон: 81 22 588/589  
 81 22 456

**Относно: отговор на поставен въпрос.**

Уважаеми Господа,

Във връзка с документацията и подготовката на офертата за участие в горната процедура за възлагане на обществена поръчка получихме следното запитване за допълнителни разяснения и уточнения:

**Въпрос № 1:** Позиция 30 от ценовата таблица е ПРАЗНА. Какво съдържа?

**Въпрос № 2:** В раздел "Осветителни тела" има позици, които не са изписани правилно и са неясни

- поз. 146 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 18 W - открит монтаж
- поз. 147 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2x18\Λ/-открит монтаж
- поз. 148 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 4x ieW -открит монтаж
- поз. 149 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 36W-открит монтаж
- поз. 150 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2x36\Λ/-открит монтаж

**Въпрос № 3:** Ще се предвижда ли само доставка на материали или е задължително доставка и монтаж на същите, така както е дадено.

Отговор на въпрос 1: Позиция 30 от ценовата таблица е ПРАЗНА. Какво съдържа?

№	Наименование на видове СМР
30	Ъгъл за кабелен канал, равнинен 60x 40 мм

Отговор на въпрос 2: В раздел "Осветителни тела" има позици, които не са изписани правилно и са неясни

- поз. 146 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 18 W - открит монтаж

146	Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 18W-открит монтаж
-----	---

- поз. 147 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2x18\Λ/-открит монтаж

Отговор:

147	Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2x18W-открит монтаж
-----	---

- поз. 148 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 4x ieW -открит монтаж

Отговор:

148	Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 4x18W-открит монтаж
-----	---

- поз. 149 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 36W-открит монтаж

Отговор:

149	Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 36W-открит
-----	--



	монтаж
--	--------

- поз. 150 Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2x36\Λ/-открит монтаж  
Отговор:

150	Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло 2x36W-открит монтаж
-----	---

Отговор на въпрос 3: По този договор може да има само доставка и монтаж, както е указано

С уважение,  
Сергей Поборников  
Старши специалист “Снабдяване”