



ОТДЕЛ "СНАБДЯВАНЕ"

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с номер **ТТ001725** и предмет **„Доставка и монтаж на ултразвукови разходомери/водомери и фланшови магнитно индуктивни разходомери за отпадъчни води“**

Дата: 06.8.2018 г.

Общо страници:1

От: С. Поборников
Факс: 81 22 588/589
Телефон: 81 22 456

Относно: отговор на поставени въпроси.

Уважаеми Господа,

Във връзка с документацията и подготовката на офертата за участие в горната процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура получихме следното запитване за разяснения и уточнения:

Въпрос 1: Кои от специфицираните магнитно индуктивни разходомери за отпадъчни води от ОП4 трябва да имат MODBUS комуникация?

Отговор на въпрос № 1: Трябва всички посочени водиве/размери магнитно-индуктивни разходомери да са оборудвани с комуникация MODBUS, както и всички останали типове комуникации за всеки един уред, както е записано в техническото изискване в проекто-договора.

С уважение,

Сергей Поборников

Заличени данни по ЗЗМД и регламент (ЕС) 2016/679.

Старши специалист отдел „Снабдяване“

Уточн. – 06/08/18

Стр. 1 / 1