

ОТДЕЛ „СНАБДЯВАНЕ“

СВ-3794/02.10.2019г.

РАЗЯСНЕНИЕ 1

До:	Всички фирми изтеглили пълния електронен комплект документация за участие и приложенията към нея по обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 49453/AS-211	Дата:	01.10.2019
От:	Анна Салапатийска		
Тел:	02/8122 589	Факс:	02/8122 588

Разяснение по процедура с номер **49453/AS-211** и предмет **„Инсталиране, въвеждане в експлоатация и поддържане на пожароизвестителни системи в ПСПВ „Бистрица“, ПСПВ „Панчарево“ и ПСПВ „Пасарел“, съгласно одобрен работен проект“**

Във връзка с постъпили въпроси от фирми, прилагаме следното разяснение:

Въпрос № 1:

В Технически и професионални способности:

Изискване:

Участникът следва да разполага с квалифициран инженерно-технически персонал и работници за изпълнение на поръчката. Минималният брой ръководен и изпълнителски персонал, който участникът трябва да представи в списъка, трябва да включва един технически ръководител, двама служители притежаващи минимум 4-та квалификационна група по електробезопасност и двама заварчици.

Въпрос: При реализиране заданието на възложителя ние не предвиждаме и не допускаме необходимост от извършването на заваръчни дейности. В този случай необходимо ли е в състава на Изпълнителя да се включват и двама заварчици?

Отговор на въпрос № 1:

Изискването в Раздел „Технически и професионални способности“ е задължително изискване, на което трябва да отговарят всички участници в процедурата.

Въпрос № 2:

В т. 1.4. от Документацията е описано следното: Документи от предложението на Участника, които са на чужд език, се прилагат заедно със заверен от Участника превод на български език.

Въпрос: Моля да потвърдите, че изискуемите в т. 3.17 от същата Документация „брошури, каталози и/или сертификати“, не е необходимо да се представят и във

заверен от Участника превод на български език, а е достатъчно „Всеки параметър в брошурата, каталога да бъде подчертан, с цел лесно откриване.“?

Отговор на въпрос № 2:

Каталози и брошури не е необходимо да бъдат преведени на български език. Ако Възложителя сметне за нужно ще изиска от участника да предостави превод на съответния текст.

Въпрос № 3:

В т.3.11. от Документацията е описано следното изискване: Изисквания към инсталационните материали:

- Кабел за пожароизвестяване, екраниран 2 x 1,5 mm² – да отговаря на БДС EN 60332-3-23 или еквивалентен;
- Тръба гофрирана – да отговаря на EN 50086-1 или еквивалентен;
- Кабелен канал – да отговаря на БДС EN 4305-90 или еквивалентен;
- Аккумулятори – да отговаря на БДС EN 54-4; БДС EN 54-14 или еквивалентен

В Приложните КСС-та към документацията е описано:

кабел J (Y) J 2 x 1 mm²

Въпрос: В проектната документация е посочено, че пожароизвестителните инсталации е необходимо да се опроводят с кабел J(Y)J 2x1 mm², а в Документацията – т 3.11 „Изисквания към инсталационните материали“ е посочено, „Кабел за пожароизвестяване, екраниран 2 x 1,5 mm² – да отговаря на БДС EN 60332-3-23 или еквивалентен“. Кое изискуемо сечение е вярно - 2x1 mm² или 2x1,5 mm² ?

Отговор на въпрос № 3:

Участниците да смятат за вярно изискването описано в КСС. Изисквания кабел от Възложителя е кабел J (Y) J 2 x 1 mm².

С уважение,

Анна Салапатийска

Старши специалист „Снабдяване“

