



**РЕШЕНИЕ**

СН-30/20.04.2021г.

**ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

Днес, 20.04.2021г. на основание чл.108, т.1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, Протоколи №1 и №2 от работата на Комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП и правилата, определени в ППЗОП, във връзка с проведена процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с номер **ТТ001934** и предмет **„Доставка на комби фланци за полиетиленови тръби и универсални фланшови адаптори“** открита с Решение СН-129 от дата 09.06.2020 г на Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП на 09.06.2020 г. под номер 00435-2020-0032, с прогнозна стойност 290 000 лв. без ДДС (от които 90 000 лв. се отнасят за опции), в качеството ми на Изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД, ЕИК 130175000 обявявам следното:

**РЕШЕНИЕ:**

- I.** С оглед констатациите на комисията описани в Протокол №2 и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, отстранявам от участие в процедурата участника **„ФУТУРА СИСТЕМС“ АД**, като мотивите за това са следните:

Участникът е представил техническо предложение с посочени няколко доставчика за всеки артикул. На база предоставените документи в техническото предложение на участника, Комисията не може да определи дали предложените стоки отговорят на изискванията на Възложителя, тъй като не е посочен конкретен доставчик на всеки артикул, от където да са видни техническите параметри на предлаганият артикул.

Съгласно посоченото, Комисията е установила, че техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие. С оглед на описаното и съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията не е отворила плик „Предлагани ценови параметри“ на участника.

- II.** С оглед констатациите на комисията описани в Протокол №2 и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, отстранявам от участие в процедурата участника **„АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД**, като мотивите за това са следните:

- Позиция 12 от ценова таблица 2 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит DN 400mm PN10 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 460 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 425 – 458 мм.

- Позиция 2 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана DN 500mm PN10 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 530 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 540 – 575 мм.

- Позиция 10 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за чугун DN 500mm PN10 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 532 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 540 – 575 мм.

- Позиция 26 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана DN 500mm PN16 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 530 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 540 – 575 мм.

- Позиция 41 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за чугун DN 500mm PN16 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 532 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 540 – 575 мм.

- Позиция 49 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит DN 150mm PN16 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 190 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 158 – 184 мм.

- Позиция 50 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит DN 200mm PN16 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 248 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 218 – 244 мм.

- Позиция 51 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит DN 250mm PN16 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 310 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 266 – 295 мм.

- Позиция 54 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит DN 400mm PN16 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 460 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 425 – 458 мм.

Съгласно посоченото, Комисията е установила, че техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие. С оглед на описаното и съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията не е отворила плик „Предлагани ценови параметри“ на участника.

**III.** С оглед констатациите на комисията описани в Протокол №2 и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, отстранявам от участие в процедурата участника **„ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КВС-3“ ЕООД**, като мотивите за това са следните:

- Позиция 12 от ценова таблица 2 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит DN 400mm PN10 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 460 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 425 – 458 мм.

- Позиция 6 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана DN 1200mm PN10 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 1219 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 1220 – 1485 мм.

- Позиция 30 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана DN 1200mm PN16 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 1219 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 1220 – 1485 мм.

- Позиция 49 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит DN 150mm PN16 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 190 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 158 – 184 мм.

- Позиция 50 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит DN 200mm PN16 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 248 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 218 – 244 мм.

- Позиция 51 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит DN 250mm PN16 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 310 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 266 – 295 мм.

- Позиция 54 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит DN 400mm PN16 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 460 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 425 – 458 мм.

Съгласно посоченото, Комисията е установила, че техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие. С оглед на описаното и съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП, Комисията не е отворила плик „Предлагани ценови параметри“ на участника.

- IV.** Прекратявам процедура с номер ТТ001934 и предмет „Доставка на комби фланци за полиетиленови тръби и универсални фланшови адаптори“ на основание чл.110, ал.1, т. 2 от ЗОП, тъй като всички оферти са неподходящи, съгласно параграф 2 т. 25 от ЗОП.
- V.** На посочения линк към електронната преписка в Профила на купувача: <https://procurement.sofiyaskavoda.bg/documents.aspx?zop=1760>, да се публикуват протоколите от работата на комисията.
- VI.** Настоящото решение може да се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от връчването му, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7, буква „д“ от ЗОП.
- VII.** Настоящото решение да бъде изпратено до участниците в процедурата, в срок от 3 дни от издаването му.

**Възложител:**

