




Вид на тръбите, Диаметър	DNPE100_355 - 1.0Mpa															
Наклон/Дължина	i=2.25 %		L=37.87 m		L=15.29 m i=0.00 %		L=33.12 m		i=7.39 %		L=54.10 m		i=0.20 %		L=1.07 m i=18.44 %	
Дълбочина на изкопа от терен	509.15	511.70	2.55	2.65	508.30	511.72	3.42	3.52	508.30	511.88	3.58	3.68	509.49	511.97	2.48	2.58
Дълбочина на тръбата от терен	509.03	511.86	2.83	2.93	508.93	511.89	2.96	3.06	510.74	512.01	1.27	1.37	510.76	512.00	1.25	1.35
Кота терен	508.93	511.89	2.96	3.06	508.30	512.00	3.70	3.80	509.49	511.97	2.48	2.58	510.77	511.99	1.23	1.33
Кота дъно тръба	509.15	511.70	2.55	2.65	508.30	511.72	3.42	3.52	508.30	511.88	3.58	3.68	509.49	511.97	2.48	2.58
Частични разстояния, м	5.43	4.30	28.12		7.74	7.55	16.10		16.93	7.43	5.06	13.51		15.56	13.92	0.84
Общи разстояния	0.00	5.43	9.74		37.86	45.60	53.14		69.24	86.18	93.61	98.67	112.18	127.74	141.65	142.49
Номер на точки	1=ПС	2	3		4	5	6		7	8	9	10	10'	11	11''	12
Чупки по трасето	182° 148°				223°	181°	135°		180°	224°	181°	135°	220°	229°	240°	117°



1. При пресичане на тласкателя с други подземни проводни при пикетни точки 5,6 и 7 да се копае внимателно!!!
2. Участъкът на 3 м от т.4 към т. 7 с приблизителна дължина от 20,00 м да се копае тунелно.

	<b>ВЪЗЛОЖИТЕЛ</b>		Столична община чрез концесионер "Софийска вода" АД
	<b>ОБЕКТ</b>		
Реконструкция на съществуващ тласкател за излишна утайка на СПСОВ Кубратово, кв. Бенювои/Реконструкция на съществуващ тласкател за излишна утайка на СПСОВ Кубратово, кв. Бенювои		част: ВОДОСНАБД. фаза : Р	
		дата : 10.2019	
		М : 1:500/50	
<b>ЧЕРТЕЖ</b>		Надлъжен профил на новопроектиран тласкател от ГС за излишна активна утайка	
		лист : 2 /	
<b>ПРОЕКТАНТИ</b>			
<b>Р-Л ОТДЕЛ</b>		инж. А. ГАРАГУШКОВА	
<b>СТ. ПРОЕКТАНТ</b>		инж. Ц. ДИМИТРОВА	
<b>ПРОЕКТАНТ</b>		инж. Ц. ДИМИТРОВА	
София 1700 к.п. Младост 4 Бизнес Парк София етаж 26 тел : +359 2 812 24 53 fax : +359 2 812 24 53 <a href="http://www.sofia voda.bg">www.sofia voda.bg</a>			
<b>ВЪЗЛОЖИТЕЛ</b>		инж.Ж. РАИГЕЛОВ	