

**ОТДЕЛ "СНАБДЯВАНЕ"****Разяснение 1**

<b>До:</b>	Всички фирми изтеглили документацията за участие и приложенията към нея по процедура ТТ001809	<b>Дата:</b>	31.05.2019 г.
<b>От:</b>	Елена Петкова		
<b>Тел:</b>	02/81 22 560	<b>Факс:</b>	02/81 22 588

Разяснение по процедура с номер **ТТ001809** и предмет „**Инженеринг с предмет: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова дифузорна система на биобасейните в СПСОВ Кубратово, съгласно одобрено проектно предложение по ОП „Иновации и конкурентоспособност”, проект BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в „Софийска вода” АД чрез извършване на строително-монтажни дейности за част от сградния фонд и внедряване на нова дифузорна система**”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие “.


Във връзка с постъпили въпроси по документацията за участие в процедурата, прилагаме следните разяснения:

**Въпрос 1:** *В техническото задание на процедура с номер ТТ001809 към доставката на нови 9" дифузори сте посочили и допълнителна позиция - възвратен клапан и о-пръстен. Процедурата има за цел постигане на максимална енергийна ефективност, минимална консумация на енергия, като в същото време замяната е частична и трябва да се вземе предвид настоящото положение и състояние на аерационните системи в биобасейните. Съобразявайки се със съществуващото положение от една страна, но и с конструктивните разлики в дифузорите и присъединяванията на различните производители от друга, нашето конструктивно решение включва използването на тефлонова лента вместо о-пръстен, осигурявайки същата херметичност, сигурност и функционалност на дифузора, както и на аерационната система като цяло. Бихме ли могли да използваме тефлонова лента вместо о-пръстен, гарантирайки безпроблемна и сигурна работа на аерационната система, и най-вече покривайки изцяло изискванията за достигане на максимална енергийна ефективност, каквато е и целта на проекта?*

**Отговор на въпрос 1:**

Съгласно изискванията на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, изпълнението на проекта следва да бъде в пълно съответствие с одобреното предложение, въз основа на което е отпуснато европейско финансиране. Документацията е изготвена въз основа на одобрения от МИ проект и всяка промяна би довела до съществена неизпълнение и отказ от финансиране. Искането за замяна на уплътнителния пръстен с тефлонова лента не може да бъде прието.

С уважение,



Елена Петкова  
Старши специалист "Снабдяване"