

ПРОТОКОЛ №2

На 30.10.2018 година в 10:00 часа в „Софийска вода“ АД, на основание заповед с номер ДР-531/24.08.2018 г. комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. събр. „ЕМП“

и

ЧЛЕНОВЕ:

- 2. тел „Енергийни ресурси“;
- 3. и мениджър „Правен отдел“;
- 4. бр „Регулаторно счетоводство“;
- 5. специалист „Снабдяване“;
- и резервни членове.
- 6. р „Управление и контрол на договори“;
- 7. „Електро и механоподдръжка“ - Юг“;
- 8. „Експлоатация и поддръжка“;
- 9. и бизнес анализатор;
- 10. аг;
- 11. и;
- 12. аг;
- 13.
- 14. и специалист „Снабдяване“;
- 15. джър „Снабдяване“;
- 16. иалист „Снабдяване“
- 17. иалист „Снабдяване“;
- 18. ии специалист „Снабдяване“;
- 19. иист „Снабдяване“;
- 20. инабдяване“;
- 21. ии специалист „Снабдяване“;
- 22. и и специалист „Снабдяване“;

се събра във връзка с публично състезание - процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер **ТТ001777** и предмет **„Доставка, демонтаж и монтаж на силови и измервателни трансформатори“**, открита с Решение ДР-497/01.08.2018г. на Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП на 01.08.2018г. под номер 00435-2018-0071, да отвори и разгледа представените допълнителни документи, изискани в Протокол №1 с констатираните несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и да провери съответствието на документите

КОМИСИЯ

Заличена информация на основание Закона за защита на личните данни

от техническите предложения на участниците, за които е установено, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.

Предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции: първа обособена позиция - „**Доставка, демонтаж и монтаж на силови трансформатори**“ и втора обособена позиция - „**Доставка, демонтаж и монтаж на измервателни трансформатори**“.

Съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП, на 22.10.2018 г. комисията изпрати Протокол №1 на участниците в процедурата в деня на публикуването му в електронната преписка на процедурата в Профила на купувача на сайта на Възложителя - www.sofiyskavoda.bg.

След изтичане на законовия срок за представяне на допълнителни документи, посочени в протокол №1 за отстраняване на несъответствията по документите съгласно чл.39, ал.2 от ППЗОП, доказващи съответствието на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, на закрито заседание на 30.10.2018 г. в 10:00 часа комисията, извърши преглед на документите и направи следните констатации:

1. „ЦЕРВ – ТРЕЙД“ ЕООД – Участникът е представил в законовия срок документи и за двете обособени позиции за които участва, с които отстранява констатираните несъответствия в Протокол №1, с което комисията счита, че документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП отговарят на изискванията на възложителя и на ЗОП

На същото закрито заседание, комисията разглежда техническите предложения от офертите на допуснатите участници, чиито документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП отговарят на изискванията на възложителя и на ЗОП. Констатациите на комисията са както следва:

ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

1. „ЕЛПРОМ ТРАФО СН“ АД - Участникът е представил изискваните в чл. 19.5 от Инструкциите към участниците документи и същите са в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.

2. „МЕГА ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД - Участникът е представил изискваните в чл. 19.5 от Инструкциите към участниците документи и същите са в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.

3. „ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ“ ООД.

3.1. Съгласно „**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 за първа обособена позиция - Задължителни изисквания към стоките от първа обособена позиция**“, предложените трансформатори трябва да отговарят на следните изисквания:

12. Електрическата разпределителна мрежа

СрН	• Трифазна мрежа с $U_{1n} = 20, 10kV$ или $6,3kV$; $f_n = 50Hz$, заземена през активно съпротивление, през дъгогасителна бобина или с изолиран звезден център.
-----	---

След прегледа на техническото предложение на участника, комисията констатира следните несъответствия:

3.1.1. Предложението за маслонапълени трансформатори $6,3kV$ с мощност от $1000kVA$, $630kVA$ и $400kVA$ е за напрежение $6kV$, а не за $6,3kV$ съгласно посоченото в приложението.

КОМИСИЯ

Заличена информация на основание Закона за защита на личните данни

3.2. Съгласно „**ПРИЛОЖЕНИЕ 2 за първа обособена позиция - Таблица „Техническо предложение“**“, предложените трансформатори трябва да отговарят на посочените изисквания в таблицата, а именно: ред 31 от таблицата с местонахождение п. ст Кремиковци да е за мощност 180kVA.

31	180	TM 180/20	ONAN	п. ст Кремиковци
----	-----	-----------	------	------------------

3.2.1. Трансформаторът предложен от участника е за 250 kVA.

3.3. Съгласно „**ПРИЛОЖЕНИЕ 2 за първа обособена позиция - Таблица „Техническо предложение“**“, предложените трансформатори трябва да отговарят на посочените изисквания в таблицата, а именно: ред 45 от таблицата с местонахождение ТП помпи Изток - ИКЕА да е за мощност 200kVA.

45	200	20kV/400V	ONAN	ТП помпи Изток - ИКЕА
----	-----	-----------	------	-----------------------

3.3.1. Трансформаторът предложен от участника е за 250 kVA.

С оглед на описаните несъответствия, комисията констатира, че техническото предложение на участника „**ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ**“ ООД не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участника за посочената обособена позиция няма да бъде отворено. На основание чл. 107, т. 2, буква а) от ЗОП комисията предлага на възложителя да отстрани от участие „**ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ**“ ООД за първа обособена позиция, тъй като участникът не е представил оферта отговаряща на предварително обявените условия на поръчката.

4. „ЦЕРБ – ТРЕЙД“ ЕООД

4.1. Съгласно „**ПРИЛОЖЕНИЕ 1 за първа обособена позиция - Задължителни изисквания към стоките от първа обособена позиция**“, предложените трансформатори трябва да отговарят на следните изисквания.

8. За маслонапълнени трансформатори

Системи за контрол на температурата и маслото	<ul style="list-style-type: none"> • Двуконтактнен термометър с контакт от сигнал „аларма“ и контакт от сигнал „изключване“ при достигане на съответните зададени температури • Газово реле за защита на маслонапълнените трансформатори с разширител с мощност от 800kVA и повече. Релето да е с два поплавъка и две контактни устройства – за сигнал и изключване.
---	--

След прегледа на техническото предложение на участника „ЦЕРБ – ТРЕЙД“ ООД, комисията констатира следните несъответствия:

4.1.1. Предложението на Участника за маслонапълнени трансформатори 6,3kV с мощност от 800kVA и повече не съдържа газово реле за защита и термометър в основното оборудване.

КОМИСИЯ

Заличена информация на основание Закона за защита на личните данни

С оглед на описаните несъответствия, комисията констатира, че техническото предложение на участника „ЦЕРБ – ТРЕЙД“ ЕООД не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП ценовото предложение на участника за посочената обособена позиция няма да бъде отворено. На основание чл. 107, т. 2, буква а) от ЗОП комисията предлага на възложителя да отстрани от участие „ЦЕРБ – ТРЕЙД“ ЕООД за първа обособена позиция, тъй като участникът не е представил оферта отговаряща на предварително обявените условия на поръчката.

ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ

1. **„ЦЕРБ – ТРЕЙД“ ЕООД** - Участникът е представил изисканите в чл. 19.5 от Инструкциите към участниците документи и същите са в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.

След извършване на горните действия, комисията насрочи публично заседание на 02.11.2018 г. от 10:00 ч., да отвори и оповести ценовите предложения на допуснатите участници, чиито технически предложения отговарят на изискванията на възложителя, както следва:

1. **„ЕЛПРОМ ТРАФО СН“ АД** – за първа обособена позиция.
2. **„МЕГА ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД** – за първа обособена позиция.
3. **„ЦЕРБ – ТРЕЙД“ ЕООД** - за втора обособена позиция.

Във връзка с горното на 30.10.2018г., в електронната преписка на процедурата в Профил на купувача на сайта на Възложителя - www.sofiyskavoda.bg се публикува съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.

На публичното заседание на Комисията на 02.11.2018г. от 10:00 часа за отваряне на ценовите предложения не присъстваха участници в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Комисията отвори ценовите предложения на допуснатите участници и ги оповести. Трима членове на комисията подписаха гърба на ценовите предложения.

С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

След приключване на публичната част, на свое закрито заседание Комисията прегледа по същество ценовите предложения и установи следното:

1. **„ЕЛПРОМ ТРАФО СН“ АД** - Участникът е представил ценово предложение за първа обособена позиция, което отговаря на изискванията на възложителя и на ЗОП.
2. **„МЕГА ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД** - Участникът е представил ценово предложение за първа обособена позиция, което отговаря на изискванията на възложителя и на ЗОП.
3. **„ЦЕРБ – ТРЕЙД“ ЕООД** - Участникът е представил ценово предложение за втора обособена позиция, което отговаря на изискванията на възложителя и на ЗОП.

Комисията установи, че не може да бъде приложен чл. 72 ал. 1 от ЗОП относно ценовите предложения, поради наличието на допуснати две ценови предложения за първа обособена позиция и едно за втора обособена позиция.

КОМИСИЯ

Заличена информация на основание Закона за защита на личните данни

Комисията пристъпи към оценка на предложенията на участниците, които отговарят на изискванията на документацията за участие и ЗОП, по методиката за оценка, описана в документацията за участие, по критериите за възлагане „най-ниска цена“, както следва:

За всяка от обособените позиции: Оценяваното ценово предложение на всеки допуснат участник се получава, като всички единични цени се събират в клетка „Общо“. Участникът с най-нисък общ сбор получава 100 точки. Оценката на всеки от останалите допуснати участници се получава, като най-ниският общ сбор се умножи по 100 точки и резултатът се раздели на предложението на съответния участник и частното се закръгли до втория знак след десетичната запетая.

Участникът, получил най-висока крайна оценка за съответната обособена позиция, ще бъде класиран на първо място и избран за изпълнител на договора.

ОЦЕНКА

ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка, демонтаж и монтаж на силови трансформатори“

№	Участник	Сбор от „Ед. цена в лева без ДДС за доставка, демонтаж и монтаж“ в клетка „Общо“	Оценка/ точки
1	„ЕЛПРОМ ТРАФО СН“ АД	764892.00	95.03
2	„МЕГА ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД	726857.00	100

ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка, демонтаж и монтаж на измервателни трансформатори“

№	Участник	Сбор от „Ед. цена в лева без ДДС за доставка, демонтаж и монтаж“ в клетка „Общо“	Оценка/ точки
1	„ЦЕРЬ – ТРЕЙД“ ЕООД	47688.00	100

Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участниците, чиито предложения отговарят на обявените от Възложителя изисквания и на ЗОП по следния начин:

ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка, демонтаж и монтаж на силови трансформатори“

КОМИСИЯ

Заличена информация на основание Закона за защита на личните данни

1. „МЕГА ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: обл. София, с. Казичене 1532, ул. „Серафим Стоев“ № 8, представлявано от Петър Иванов Тачев - Управител.

2. „ЕЛПРОМ ТРАФО СН“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил 2500, ул. „Дондуков“ № 63, представлявано от Кристина Веселинова Михайлова – Изпълнителен директор, Борислав Николов Николов – Член на СД и Александър Николов Джиков – Член на СД.

ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка, демонтаж и монтаж на измервателни трансформатори“

1. „ЦЕРБ – ТРЕЙД“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, ул. „Локомотив“ № 1, представлявано от Иван Господинов Желязков - Управител.

Комисията препоръчва на Възложителя да подпише договор за „Доставка, демонтаж и монтаж на силови и измервателни трансформатори“, както следва:

ЗА ПЪРВА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка, демонтаж и монтаж на силови трансформатори“

1. „МЕГА ЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: обл. София, с. Казичене 1532, ул. „Серафим Стоев“ № 8, представлявано от Петър Иванов Тачев - Управител.

ЗА ВТОРА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ - „Доставка, демонтаж и монтаж на измервателни трансформатори“

1. „ЦЕРБ – ТРЕЙД“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, ул. „Локомотив“ № 1, представлявано от Иван Господинов Желязков - Управител.

Работата на Комисията завърши на 13.11.2018г. с подписване на настоящия протокол.

Настоящият протокол №2, заедно с протокол №1, представляват цялостния и окончателен протокол от работата на Комисията за подбор, разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в настоящата процедура и се предава за утвърждаване от Възложителя, съгласно чл. 181 ал. 5 по реда на чл.106 от Закона за обществените поръчки.

Утвърждавам  настоящия протокол:

Заличена информация на основание Закона за защита на личните данни

.....
Васил Борйсов Тренев

Изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД

Дата/ Date: 13.11.2018г.

КОМИСИЯ

Заличена информация на основание Закона за защита на личните данни