

ПРОТОКОЛ №2

На 18.09.2020 година в 10:00 часа в „Софийска вода“ АД, на основание заповед с номер СН-153/03.07.2020г. комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

1. **Елена Петкова** – Старши специалист „Снабдяване“
и

ЧЛЕНОВЕ:

2. **Борис Ангелов** – Старши мениджър „Аварии и поддръжка на мрежата“- техническо лице;
3. **Анелия Петрова** – Юриконсулт „Правен отдел“;

и резервни членове:

1. **Радостина Христова** - Мениджър "Управление на договори по капиталови проекти"
2. **Златка Димитрова** - Мениджър "Регулаторно счетоводство"
3. **Силвия Данаилова** - Старши счетоводител "Регулаторно счетоводство"
4. **Маргарита Лазарова** - Старши мениджър „Правен отдел“
5. **Петя Иванова** - Юриконсулт
6. **Елена Петрова** - Юриконсулт
7. **Тонка Чолакова** - Юриконсулт
8. **Звезделина Борисова** – Мениджър „Снабдяване“
9. **Николета Тричкова** - Старши специалист „Снабдяване“
10. **Христо Зангов** - Старши специалист „Снабдяване“
11. **Иван Къчев** - Старши специалист „Снабдяване“
12. **Марияна Братованова** - Старши специалист „Снабдяване“
13. **Грета Събева** - Старши специалист „Снабдяване“
14. **Кристина Донева** - Старши специалист „Снабдяване“
15. **Илиана Горелска** – Координатор „Снабдяване“

се събра във връзка с публично състезание - процедура по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер **ТТ001934** и предмет **„Доставка на комби фланци за полиетиленови тръби и универсални фланшови адаптори“** открита с Решение СН-129 от дата 09.06.2020 г на Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП на 09.06.2020 г. под номер 00435-2020-0032, да прегледа представените допълнителни документи за отстраняване на констатираните от комисията в Протокол №1 несъответствия и липса на информация във връзка с изисквания на възложителя.

Съгласно чл.54, ал.8 от ППЗОП, на 10.09.2020 г. комисията изпрати Протокол №1 на участниците в процедурата в деня на публикуването му в електронната преписка на процедурата в Профила на купувача на сайта на Възложителя - www.sofiyskavoda.bg.

КОМИСИЯ

Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП

.....
Елена Петкова

.....
Борис Ангелов

.....
Анелия Петрова

Съгласно констатациите на комисията, посочени в Протокол №1, участниците „ФУТУРА СИСТЕМС“ АД и „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД следва в срок от 5 работни дни да отстранят констатираните несъответствия.

В определения срок, допълнителни документи във връзка с чл.54 ал.9 от ППЗОП са представени от следните участници:

1. **„ФУТУРА СИСТЕМС“ АД** – на 15.09.2020 г. в 08:45 ч.
2. **„АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД** – на 15.09.2020 г. в 13:39 ч.

На поредица от закрити заседания, считано от 18.09.2020г. Комисията разгледа по същество допълнително представените документите от участниците и установи следното:

1. **„ФУТУРА СИСТЕМС“ АД**

Участникът е представил нов ЕЕДОП, електронно подписан от Здравко Васков Портев, Александър Атанасов Хаджийски и Йонка Луканова Иванова в качеството им на членове на Съвета на директорите, с което са отстранени констатираните от комисията несъответствия, посочени в Протокол 1.

Въз основа на констатациите в настоящия и предходния протоколи от работата на комисията е установено, че участникът **„ФУТУРА СИСТЕМС“ АД** е представил изискуемите от възложителя документи по чл.39, ал. 2 от ППЗОП в съответствие с поставените в обявлението за обществената поръчка и в инструкциите към участниците за участие изисквания за лично състояние и критерии за подбор.

2. **„АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД**

Участникът е представил нов ЕЕДОП, електронно подписан от Стефан Милков Минков и Райнхолд Майер в качеството им на Управители, с което са отстранени констатираните от комисията несъответствия, посочени в Протокол 1.

Въз основа на констатациите в настоящия и предходния протоколи от работата на комисията е установено, че участникът **„АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД** е представил изискуемите от възложителя документи по чл.39, ал. 2 от ППЗОП в съответствие с поставените в обявлението за обществената поръчка и в инструкциите към участниците за участие изисквания за лично състояние и критерии за подбор.

След като установи съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията разгледа **Техническите предложения** на участниците:

1. **„ФУТУРА СИСТЕМС“ АД**

След преглед на техническото предложение на участника, комисията установи следното:

Участникът е представил техническо предложение с посочени няколко доставчика за всеки артикул.

КОМИСИЯ

Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП

.....
Елена Петкова

.....
Борис Ангелов

.....
Анелия Петрова

На база предоставените документи в техническото предложение на участника, Комисията не може да определи дали предложените стоки отговорят на изискванията на Възложителя, тъй като не е посочен конкретен доставчик на всеки артикул, от където да са видни техническите параметри на предлаганият артикул.

С оглед описаното Комисията счита, че техническото предложение на Участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП Комисията няма да отвори плик „Предлагани ценови параметри“ на участника и предлага на Възложителя, участникът „ФУТУРА СИСТЕМС“ АД да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

2. „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД

След преглед на техническото предложение на участника, комисията установи следните несъответствия:

- Позиция 12 от ценова таблица 2 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит DN 400mm PN10 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 460 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 425 – 458 мм.
- Позиция 2 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана DN 500mm PN10 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 530 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 540 – 575 мм.
- Позиция 10 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за чугун DN 500mm PN10 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 532 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 540 – 575 мм.
- Позиция 26 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана DN 500mm PN16 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 530 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 540 – 575 мм.
- Позиция 41 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за чугун DN 500mm PN16 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 532 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 540 – 575 мм.
- Позиция 49 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит DN 150mm PN16 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 190 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 158 – 184 мм.
- Позиция 50 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит DN 200mm PN16 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 248 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 218 – 244 мм.

КОМИСИЯ

Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП

.....
Елена Петкова

.....
Борис Ангелов

.....
Анелия Петрова

- Позиция 51 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит DN 250mm PN16 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 310 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 266 – 295 мм.

- Позиция 54 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит DN 400mm PN16 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 460 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 425 – 458 мм.

С оглед описаното Комисията счита, че техническото предложение на Участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП Комисията няма да отвори плик „Предлагани ценови параметри“ на участника и предлага на Възложителя, участникът „АЛИАКСИС ЮТИЛИТИС ЕНД ИНДЪСТРИ“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

3. „ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КВС-3“ ЕООД

След преглед на техническото предложение на участника, комисията установи следните несъответствия:

- Позиция 12 от ценова таблица 2 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит DN 400mm PN10 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 460 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 425 – 458 мм.

- Позиция 6 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана DN 1200mm PN10 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 1219 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 1220 – 1485 мм.

- Позиция 30 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за стомана DN 1200mm PN16 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 1219 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 1220 – 1485 мм.

- Позиция 49 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит DN 150mm PN16 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 190 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 158 – 184 мм.

- Позиция 50 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит DN 200mm PN16 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 248 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 218 – 244 мм.

- Позиция 51 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит DN 250mm PN16 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 310 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 266 – 295 мм.

КОМИСИЯ

Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП

.....
Елена Петкова

.....
Борис Ангелов

.....
Анелия Петрова

- Позиция 54 от ценова таблица 3 - Универсален фланшов адаптор от ДЧ за етернит DN 400mm PN16 – Съгласно техническото задание в обхвата на адаптора, трябва да попада размер 460 мм. Техническото предложение на участника е адаптор с диапазон 425 – 458 мм.

С оглед описаното Комисията счита, че техническото предложение на Участника не отговаря на изискванията на Възложителя. Съгласно чл. 57, ал. 1 от ППЗОП Комисията няма да отвори плик „Предлагани ценови параметри“ на участника и предлага на Възложителя участникът „ВАСИЛ ВАСИЛЕВ КВС-3“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП.

Комисията предлага на възложителя да прекрати обществената поръчка с номер ТТ001934 и предмет „Доставка на комби фланци за полиетиленови тръби и универсални фланшови адаптори“ на основание чл.110, ал.1, т. 2 от ЗОП, тъй като всички оферти са неподходящи, съгласно параграф 2 т. 25 от ЗОП.

Настоящият протокол представлява цялостният и окончателен протокол на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на участниците, подали оферти за участие в настоящата процедура и се предава за утвърждаване от възложителя, съгласно чл. 181, ал. 5 по реда на чл.106 от ЗОП.

Работата на Комисията завърши на^{20.04}.....2021 г. с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам настоящия протокол:

Заличена информация
на основание чл.37 от ЗОП

.....
Васил Борисов Тренев

Изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД



КОМИСИЯ

Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП

.....
Елена Петкова

.....
Борис Ангелов

.....
Анелия Петрова